


De Kracht van de Combinatie - bouwdetail 004

Buitenwand met raamopening (zijaansluiting langsgevel)



Kozijnverankering en spouwverankering

Bouwdetail gebaseerd op: Rc wand $\geq 5,0 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ qv10-waarde $\leq 0,4 \text{ dm}^3/\text{s per m}^2$



DE KRACHT VAN DE COMBINATIE DUURZAAM RENDEMENT



DKVDC - BOUWDETAIL 004

GEFR. BODEGRAVEN

Product	Art. nr.	Materiaal	Afmeting	Opmerking
Prikspouwanker	35750	RVS A4	310x Ø4 mm	
Uni-clip rood	341300	Kunststof	Ø65-75 mm	
Hoekanker	072356	Zink Magnesium staal	60x60 57x2,5 mm	

FISCHER BENELUX

Product	Art. nr.	Ondergrond	Boordiameter [mm]	Boorgatdiepte bij doorsteekmontage [mm]	Nuttige Lengte [mm]	Opname
Constructiekraagplug S12 FUS	539644	Kalkzandsteen	12	75	10	T40 / SW13
Power-Fast spaanplaatschroef 4,0x40	670246	Hout	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	P22

ILLBRUCK

Product [code + naam]	c-waarde [dm3/s.m]	λ waarde [W/m.K]	μ-waarde [m]	elasticiteit %	dikte [mm]	breedte [mm]	certificering [Instituut (rapportnr.)]
FM330 Perfect Elastic Foam Pro	0,0016	0,036	-	50	Max. 70 (in 1x)	5 Tot 30	SKG [17.01256-1]
ME536 PVC slabbefolie	-	-	5.000	-	0,4	300 tot 800	-
ME350 Interior Membrane Pro	-	-	2.500	-	0,4	70, 100, 140, 200	-

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.DKVDC.NL